

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ №2

Т.Л.Блуд  
«09» июня 2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

**1. Общие сведения об объекте** (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **образование**  
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта: **184511, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Metallургов, дом 10.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 892,0 кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 740,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1993, капитального ремонта/реконструкции \_\_\_\_\_ проектная документация на (вид работы) \_\_\_\_\_ утверждена/прошла экспертизу в срок \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт \_\_\_\_\_ ;  
реконструкция \_\_\_\_\_ ; строительство нового здания \_\_\_\_\_ ;  
иное \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно уставу) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего вида» ( МАДОУ №2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **184511, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Metallургов, дом 10.**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, Управление образования администрации города Мончегорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:  
Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мончегорск, Мурманская область, проспект Metallургов, дом 37.  
телефон приемной: +7(815-36)5-00-02, факс: +7(815-36)7-23-60, электронная почта: [pochta@monchegorsk-adm.ru](mailto:pochta@monchegorsk-adm.ru)

Управление образования администрации города Мончегорска -184511, город Мончегорск, Мурманская область, улица Железнодорожная, дом 6, тел/факс (815-36)7-25-95; 7-23-42, 3-49-11 (доб. 123),  
электронная почта: [nachuprav@edumonch.ru](mailto:nachuprav@edumonch.ru)

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):  
**Дошкольное образовательное учреждение**
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)  
**Присмотр и уход, реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **очная**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: **нет**

## 3. Состояние доступности объекта и услуг

### 3.1. Маршрутное такси №1,3, 4,10,11, 16 (автобусная остановка «6 школа»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): **нет**  
Необходимые организационные решения **нет**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**
- 3.2.2 Время движения (пешком) **12 мин**
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:*  
**нерегулируемые-1**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **есть (дорожные неровности, перепады высоты.)**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* **нет**
- 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам **нет**
- 3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам / **нет**  
Необходимые организационные решения: **устранение неровностей и перепадов высоты.**

### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс+)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» *	«Б» **			
<b>К</b> (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
<b>О-н</b> (поражение нижних конечностей)		+			

конечностей)					
<b>О-в</b> (поражение верхних конечностей)					+
<b>С-п</b> (полное нарушение зрения – слепота)		+			
<b>С-ч</b> (частичное нарушение зрения)		+			
<b>Г-п</b> (полное нарушение слуха – глухота)					+
<b>Г-ч</b> (частичное нарушение слуха)		+			
<b>У</b> (нарушения умственного развития)		+			
<b>Все категории инвалидов***</b>					

\* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+).

**3.3.1.В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг:** Да. (назначено ответственное лицо, отвечающего за сопровождение инвалида, а также при оказании ситуационной помощи инвалиду или маломобильному гражданину (приказ «о назначении сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения (в том числе сопровождение по МАДОУ№2» от 01.09.2020года № 83.

**3.3.2.В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг:** Да. Инструктаж по порядку оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при посещении ими МАДОУ№2 и получении услуг. (приказ «об утверждении Порядка оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при посещении ими МАДОУ№2 и Инструкции по оказанию ситуационной помощи ответственных лиц МАДОУ №2 по работе с гражданами, имеющими инвалидность» от 01.09.2020года № 82.

**3.4.Состояние доступности структурно-функциональных зон объекта на «08» июня 2021 \***

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	<b>Территория, прилегающая к объекту</b> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ДП
2	<b>Вход в здание</b> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур Эвакуационный выход - Узкая входная дверь - Узкая дверь тамбура	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ДП

	-Ненормативные поручни на пандусе -Отсутствует пиктограмма эвакуационного выхода -Отсутствуют тактильные контрастные наземные указатели на крыльце и перед крыльцом -Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней крыльца								
3	<b>Пути движения внутри здания</b> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	<b>Зоны целевого назначения здания</b> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> - Туалетная комната	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	<b>Система информации на объекте</b> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	<b>Пути движения к объекту от остановки</b>	ВНД	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП**- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)



местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ									
2.2.1 По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до декабря 2025 года									
<b>3 этап</b> (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+						
3.2 По варианту «Б»	ДП								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до 2030 года									

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- 4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте** требуется / не требуется:
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) не требуется
  - техническая экспертиза \_\_\_\_\_ **требуется**
  - разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_ **требуется**
  - согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **требуется**
  - заключение дополнительного соглашения с арендодателем: **не требуется**
  - иное

**4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:**

Согласованы без замечаний	Дата «___» _____ 20__ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата «___» _____ 20__ г.
Замечания устранены	Дата «___» _____ 20__ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «___» _____ 20__ г.

**5. Особые отметки**

**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**

- Сайте организации (адрес) <http://dou2.ucoz.ru/>
- Карте доступности (адрес) <http://zhit-vmeste.ru/>

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**



1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 08 июня 2021 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 08 июня 2021 года
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте ---
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) ---
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

*Наименование документа и выдавшей его организации, дата*

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

*(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)*

7. Другое

*(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольных)*

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель



Т.Л. Блуд, Заведующий МАДОУ № 2

*ФИО, должность*

Секретарь



Ю.А. Климуков, специалист по кадрам

*ФИО, должность*

Члены  
комиссии:



*Подпись*

Е.Е. Кондратьев, специалист по доступной среде, представитель Мончегорской местной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых"

*ФИО, должность*



*Подпись*

Аленевская А.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска"

*ФИО, должность*



*Подпись*

В.Л. Уханова, заместитель начальника управления образования администрации города Мончегорска

*ФИО, должность*

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов  
и других маломобильных групп населения**  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего вида»**  
*Наименование объекта и организации*  
**184511, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Металлургов, дом 10**

*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к объекту</b> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории	1.1. На входе на территорию объекта отсутствует информация о лице, отвечающем за сопровождение инвалида. 1.2. Не организовано сопровождение инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями зрения 1.3. Отсутствуют тактильные и контрастные указатели	1.1. Разместить контактную информацию об ответственном лице за сопровождение инвалида при входе на территорию 1.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	1.1. Выровнять дорожное покрытие при входе на территорию учреждения.	К - ВНД О-н - ДП О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДП О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДУ-пп С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	<b>Вход в здание</b> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная)	2.1. Ненормативный поручень (поручень с одной стороны) (О-н, С-п) 2.2. Табличка об учреждении висит на ненормативной высоте (С-ч) 2.3. Ненормативные поручни на пандусе (О-н, К, О-в, С-п) 2.4. Отсутствует пиктограмма эвакуационного выхода (У)	2.1. Установить нормативный поручень, установить поручень со второй стороны лестничного марша. 2.2. Продублировать информацию об учреждении при входе в здание тактильной	2.1. Уменьшить высоту порогов (каждый элемент порога не более 14 мм) 2.2. Установить нормативные поручни на пандусе.	К - ВНД О-н - ДП О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДП О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДУ-пп С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП




	<p>- Тамбур</p> <p>Эвакуационный выход</p> <p>- Узкая входная дверь</p> <p>- Узкая дверь тамбура</p> <p>- Ненормативные поручни на пандусе</p> <p>- Отсутствует пиктограмма эвакуационного выхода</p> <p>- Отсутствуют тактильные КОНТРАСТНЫЕ наземные указатели на крыльце и перед крыльцом</p> <p>- Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней крыльца</p>	<p>2.5. Не организовано сопровождение инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.</p>	<p>информацией.</p> <p>2.3. Разместить визуальную информацию об учреждении на нормативной высоте.</p> <p>2.4. Разместить пиктограммы эвакуационного выхода.</p> <p>2.5. Организовать сопровождение инвалидов на, передвигающихся на креслах-колясках с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.</p>			У - ДП	
3.	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <p>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>- Лестница (внутри здания)</p> <p>- Пандус (внутри здания)</p> <p>- Лифт пассажирский (или подъемник)</p>	<p>3.1. Отсутствует тактильная плитка перед ступенями, отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестницы путей движения (С-п)</p> <p>3.2. Отсутствует информация о путях движения в здании (Все)</p> <p>3.3. Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед ступенями (С-п)</p> <p>3.4. Отсутствует тактильная информация о номере этажа на поручнях (С-п)</p>	<p>3.1. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней лестницы.</p> <p>3.2. Выполнить тактильную контрастную маркировку путей движения в здании</p> <p>3.3. Разместить информацию о путях движения в здании.</p> <p>3.4. Разместить тактильную информацию</p>	<p>3.1. Установить тактильную плитку перед ступенями</p> <p>3.2. Разместить тактильную предупреждающую полосу перед ступенями</p>	<p>К - ДП О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП</p>

	- Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.5. Не организовано сопровождение инвалидов, с патологией нижних конечностей и с нарушениями зрения.	о номере этажа на поручнях 3.5. Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних конечностей и с нарушениями зрения.				
4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b>  - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания  - Форма обслуживания с перемещением по маршруту	4.1. Помещение целевого назначения (обслуживание в группе №5): - ненормативное расположение выключателя освещения (расположение снаружи); - отсутствуют средства адаптации и абилитации (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч).  4.2. Помещение целевого назначения (раздевалка, групповое помещение, туалетная комната): - узкая дверь (К); - отсутствует тактильная и контрастная маркировка путей движения в помещениях целевого назначения (С-п); - не определены места для инвалидов; - отсутствуют средства адаптации и абилитации (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч). 4.3. Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все) 4.4. Не организовано сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.	4.1. Разместить выключатель освещения по нормативам 4.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения. 4.3. Определить в муз. зале места для инвалидов с нарушением зрения ближе, а с нарушением слуха ближе к источнику звука. 4.4. Разместить информацию о помещениях на стене со стороны открытия двери (на нормативной высоте).	4.1. Установить широкую дверь В (дверной проем в свету не менее 90см). 4.2. Выполнить тактильную и контрастную маркировку пути движения в групп №5. 4.3. Установить средства адаптации и абилитации в раздевальной комнате группы №5. 4.4. Разместить выключатель освещения по нормативам.	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ-пп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч-ДП У - ДП
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	5.1. Отсутствует кнопка вызова персонала около унитаза (К, О-н, О-в, С-п); 5.2. Ненормативное расположение	5.1. Разместить выключатель освещения по нормативам 5.2. Установить	5.1. Установить поручни в зоне раковины. 5.2. Заменить дверную ручку на нормативную.	К-ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД	К-ДУ пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДУ-пп

	- Туалетная комната	<p>выключателя освещения</p> <p>5.3. Отсутствует нормативная защелка двери (Все)</p> <p>5.4 Ненормативный дверной проем К);</p> <p>5.5.Отсутствует поручень в зоне раковины (О-н);</p> <p>5.6. Ненормативный смеситель (О-в)</p> <p>5.7 Отсутствует пиктограмма действий в зоне раковины (У);</p> <p>5.8.Отсутствуют крючки в зоне раковины и унитаза (К, О-н, С-п)</p> <p>5.9.Ненормативная дверная ручка (О-в)</p> <p>5.10.Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)</p>	<p>нормативный дверной замок</p> <p>5.3.Разместить крючки в зоне раковины и унитаза</p>	<p>5.3.Расширить дверной проем.</p> <p>5.4. Установить кнопку вызова персонала в зоне унитаза</p>	<p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>пп</p> <p>С-п - ДП</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>	<p>С-п - ДП</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>
6.	<p><b>Система информации на объекте</b></p> <p>- комплексность</p> <p>- единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p>	<p>6.1.Отсутствует дублирование визуальной информации тактильной (С-п)</p> <p>6.2.Отсутствует дублирование звуковой сигнализации чрезвычайных ситуациях (была формулировка «о пожаре»)световой (Г-п,Г-ч)</p> <p>6.3.Ненормативное расположение информации о назначении помещений (Все)</p> <p>6.4.Отсутствует тактильный план эвакуации при пожаре (Все)</p>	<p>6.1.Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5).</p> <p>6.2.Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН.</p>	<p>6.1. Продублировать визуальную информацию тактильной.</p> <p>6.2.Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p> <p>6.3.Разместить информацию о назначении помещений по нормативам</p> <p>6.5.Разместить дублированный тактильный план эвакуации при пожаре (Все)</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ВНД</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п – ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п – ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-им</p> <p>У - ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п – ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п – ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>
7.	<p><b>Пути движения к объекту от остановки</b></p>	<p>7.1. Перепады высоты на пути</p> <p>7.2.Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению</p>	<p>7.1.Устранение перепадов высот (ходатайство Учредителю).</p> <p>7.2.Организовать</p>		<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п -ВНД</p>	<p>К</p> <p>О-н</p> <p>О-в</p> <p>С-п</p>	<p>К</p> <p>О-н</p> <p>О-в</p> <p>С-п</p>



Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_\_\_\_  
Дата формирования «08» июня 20 21 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
И.о. начальника управления образования  
  
(Н.С. Изотова)  
« 08 » июня 20 21 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель организации Заведующий МАДОУ №2  
  
(Г.Л.Блуд)  
« 08 » июня 20 21 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего вида»

*Наименование объекта и организации*

184511, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Металлургов, д.10

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	до 2030 год (3 этап)	МБ	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	до 2030 год (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		До 2030 года	МБ	

3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: Продублировать информацию об учреждении при входе в здание тактильной.	К-ДУ-пп О-н - ДП О-в -ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	До 2023 года (2 этап)	ВИ	
	Установить тактильную предупреждающую полосу на крыльце и перед крыльцом Уменьшить высоту порогов (каждый элемент порога не более 14 мм)	К - ДП О-н - ДП О-в -ДУ-пп С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	До 2023 года (2 этап)		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Выполнить тактильную и контрастную маркировку путей движения в здании Разместить тактильную предупреждающую полосу перед ступенями Установить двухуровневые поручни на лестничной клетке	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	До 2025года (2 этап)	МБ, ВИ	
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Установить широкую дверь (дверной проем в свету не менее 90см) Выполнить тактильную маркировку пути движения в музыкальном зале	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-пДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч-ДП У - ДП	2030 год (3 этап)	МБ, ВИ	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Установить средства адаптации и абилитации в музыкальном зале	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-пДУ-пп	До 2030 года (3 этап)	МБ, ВИ	

		С-ч - ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч-ДП У - ДП			
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Заменить дверную ручку на нормативную	О-в – ДУ-пп	До 2022 года (2 этап)	ВИ	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:  Установить поручни в зоне раковины Установить кнопку вызова персонала в зоне унитаза		До 2025 года (2 этап)	ВИ	
3.6	<b>По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:</b>				
3.6.1.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	До 2025 года (2 этап)	МБ, ВИ	
3.6.2.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	До 2024года (2 этап)	МБ, ВИ	
3.6.3.	Развитие средств и носителей информации (информационно- диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	До 2030 года (2 этап)	МБ, ВИ	
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в				



	том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Е, С	До конца 2030 (3 этап)	-	

\* - мероприятия 1 этапа (выполненные), 2 этапа (выполненные), 3 этапа (выполнение – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела 1 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

Местная организация **Всероссийского ордена трудового отличия**

Красногорская **МНО-00011 АООС**

**Горбенко** Горбенко И.Ф.

Отчество

Координаты или сайт

Дата согласования «      »      2021 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН  
(до реконструкции/капитального ремонта здания)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего вида»**

*Наименование объекта и организации*

**184511, Россия, Мурманская обл., г.Мончегорск, проспект Metallургов, дом 10**

*Адрес*

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, <u>необходимых</u> для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, <u>фактически израсходованных</u> на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	18,00	800,00	818,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
Вход (входы) в здание	65,00	180,00	245,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	30,00	280,00	310,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
Зоны целевого назначения здания	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
Санитарно-гигиенические помещения	18,00	120,00	138,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
Система информации и связи на объекте	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	ОБ, МБ
<b>ВСЕГО</b>	<b>131,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН**  
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 2 компенсирующего вида»\_**  
наименование объекта и организации

**184511, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Metallургов, дом 10**  
адрес

1. Расположение объекта: городская местность/сельская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да/нет.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да/нет.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да/нет.  
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да/нет.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да/нет.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):  
**6.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**Маршрутное такси №1,3, 4,10,11, 16 (остановка «улица Царевского»)**  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): **нет**
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:  
Необходимые организационные решения: Устранение неровностей и перепадов высоты.  
7.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
7.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м  
7.2.2 Время движения (пешком) 12 мин  
7.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) да  
7.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* нерегулируемые-1  
7.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* нет  
7.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) есть (дорожные неровности, перепады высоты.)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет  
7.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам нет  
7.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам /да  
Необходимые организационные решения: устранение неровностей и перепадов высоты.
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да/нет.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): да/нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да/нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да/нет.
12. На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение/дежурного): да/нет.